

Bauzustand kommunaler Sportstätten aus sportfachlicher Sicht – Stand 03/2020






Nr.	Bezeichnung/Anschrift	Bauzustand	ausgeführte Maßnahmen	notwendige Maßnahmen
1	SH Lambert Steinwisch GS An den Bleichen 27	befriedigend	Sanierung 2000 Modernisierung Sanitärbereiche	Erneuerung Fenster, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Außentür
2	SH Karsten Sarnow GS Carl-Loewe-Ring 2	genügend	Dachabdichtung Fluchttüren neu Sanierung WC Jungen/Mädchen Sanierung Duschen Mädchen Sanierung Duschen Jungen Sanierung Waschräume Mädchen/Jungen	Prallwand, Erneuerung Wand-/ Fb- Beläge und Türen in Umkleiden u. Lehrerzimmern, Erneuerung Fb-Fliesen Foyer, energetische Sanierung, Erneuerung Lüftung, Erneuerung Schwingboden
3	SH Gerhard Hauptmann GS Am Frankenwall 25	gut	Sanierung 2006	Reparaturen
4	SH Hermann Burmeister GS Jaromarstraße 10	gut	Sanierung 2005/2006	Reparaturen
5	SH Salvador Allende RS Philipp-Julius-Weg 20 A	ungenügend	Dachreparaturen Fensterreparaturen Erneuerung Fb- Beläge und Wandanstrich Umkleiden	Komplettabriss/ Neubau
6	SH Andershof GS Greifswalder Chaussee 65 a	ungenügend	Komplettabriss erfolgt	zur Zeit Neubau 1-Feld-Sporth.
7	SH Ferdinand v. Schill GS Mühlgrabenstraße 6	sehr gut	Sanierung 2007/2008	Reparaturen Akustikdecke
8	SH Juri Gagarin GS Wallensteinstraße 8	ungenügend	Komplettabriss erfolgt	Neubau 1-Feld-Sporth. Städtebauförderung
9	SH Adolph Diesterweg RS Rudolf-Virchow-Straße 23	gut Neubau 1995	Reparaturarbeiten Bereitstellung W- LAN Reinigung Lüftungsanlage	Reparatur Fb-Belag Bereich Tribünen-anlage, Erneuerung Sonnenschutz Erneuerung Außensportanlage
10	SH Marie Curie RS L.-Feuchtwanger-Str. 35	befriedigend	Schwingboden neu Fluchttüren neu Sanierung Sanitär Jungen Erneuerung Wand-/ Fb-Beläge und Türen in Umkleiden, Lehrerzimmer, Regie Erneuerung Akustikdecke + Beleuchtung	Prallwand, energetische Sanierung, Erneuerung Lüftung Dachsanierung Erneuerung Fensterband

11	SH Hansa-Gymnasium Fährwall 18	befriedigend	Sanierung 2000/2001	Sanitäranlagen
12	SH J. W. v. Goethe Frankenhof 7/8	sehr gut	Sanierung 2012/2013	Kleinstreparaturen
13	SH Grünthal IGS Carl-F.-Goerdeler-Str. 2	sehr gut	Sanierung 2009/2010	Reparaturen
14	SH Brunnenau Gerhard-Hauptmann-Str. 2	ungenügend	Erneuerung Heizkörper, Dachrinnen, Fliesen, Duschanlagen Erneuerung Eingangstüranlage Fenstersanierung	Erneuerung Innentüren Erneuerung Wand-/ Fb- Beläge in Neben-räumen Boxen, Sanierung Eingangspodest, Treppenraum u. DG Energetische Sanierung
15	SH Rosa Luxemburg Hermann-Burmeister-Str. 64	ungenügend	Dachreparaturen Fensterreparaturen	Komplettabriss/ Neubau
16	Jahnsportstätte SH, Rasen- und Hartplatz Karl-Marx-Straße 11	gut	Sanierung/Neubau SH 1996 Instandhaltungs- arbeiten	Unterhaltung Herstellung Anlauf Weitsprunganlage i. Sportplatzbereich, Erneuerung der Zaunanlage im Südwesten Erneuerung RW-Leitung
17	Sportplatz Brunnenau Gerhard-Hauptmann-Str. 2	gut	Sanierung Rasenplatz	Anlauf Weitsprung-anlage
18	Sportplatz Dänholm Rasenplatz Zur Sternschanze	befriedigend	Sanierung Treppenanlagen	Unterhaltung
19	Stadion an der Kupfermühle An der Kupfermühle 5 b	ungenügend	Abriss Funktionsgebäude + Tribünen Tiefbauarbeiten	Komplettisanierung
20	Stadion der Freundschaft Frankendamm	genügend	Unterhaltung	Komplettisanierung
21	Paul-Greifzu-Stadion Kunstrasenplatz Barther Straße 58	sehr gut	Sanierung, Erneuerung Kunstrasen	Reparaturen Erneuerung Zaun Errichtung Funktionsgebäude Wege-/ Straßenbefestigung
22	Paul-Greifzu-Stadion Rasenplatz, Speedwaystadion Barther Straße 58	befriedigend	Erneuerung Flutlichtanlage Erneuerung Zaunanlage	Unterhaltung (Rasenplatz) Erneuerung Sitzbankauflagen
23	Sportfreianlage Wulflamufer Wulflamufer	ungenügend	Unterhaltung Erneuerung Sitzbereiche	Unterhaltung TT-Anlage Herstellen einer befestigten Streetballfläche, Sanierung Spielfläche (Tennenbelag)

24	Sportfreianlage Juri-Gagarin-Schule Wallensteinstraße	ungenügend	Rasenunterhaltung	Erneuerung der Gesamtaußensportanlage mit Weitsprunganlage, Kurzstreckenlaufbahn und Soccer-Spielfeld
25	Sportfreianlage Schwedenschanze Große Parower Straße	genügend	Unterhaltung	Erneuerung Ballfangzaun, Herstellen von befestigten Streetballflächen, Unterhaltung TT-Anlage und Sitzbereiche
26	Sportfreianlage Teichhof Theodor-Storm-Weg	ungenügend	Sanierung Kunststoffbelag	Unterhaltung Oberbelag, Erneuerung Tore und Basketballanlage Errichtung Ballfangzaun
27	Sportfreianlage Ehm-Welk-Weg	befriedigend	Unterhaltung Erneuerung TT-Anlage	Unterhaltung Sitzbereiche, Herstellen einer befestigten Streetballfläche
28	Sportplatz Rosa Luxemburg Herrmann-Burmeister-Str. 64	befriedigend	Unterhaltung	Unterhaltung
29	Sportfreianlage Mühlgrabenstraße	gut	Unterhaltung	Reparaturen
30	Minispielfelder (Soccerplatz) 20 x 13 m	im Bestand nicht vorhanden	-	Neubau (3 Stck.)

Finanzbedarfe

Nr.	Bezeichnung/Anschrift	notwendige Maßnahmen	Finanzbedarf [€]	Fotodokumentation
1	SH Lambert Steinwich GS An den Bleichen 27	Erneuerung Fenster + Außentür Erneuerung Innentüren	40 T.	 maroder Wetterschenkel Fenster Sporthalle
2	SH Karsten Sarnow GS Carl-Loewe-Ring 2	Prallwand, Erneuerung Wand-/ Fußboden- beläge und Türen in Umkleiden und Lehrerzimmern, Erneuerung Fb-Fliesen Foyer, energetische Sanierung, Erneuerung Hallenbeleuchtung + Akustikdecke Erneuerung Lüftungsanlage Schwingboden	1,0 Mio.	 fehlende Prallwand (gem. GUV-V S1), veraltete Deckenbeleuchtung  Foyer
3	SH Gerhard Hauptmann GS Am Frankenwall 15	Reparaturen	8 T.	
4	SH Hermann Burmeister GS Jaromarstraße 10	Reparaturen	8 T.	
5	SH Salvador Allende Philipp-Julius-Weg 20	Komplettabriss/ Neubau einer 2-Feldhalle	4,2 Mio.	 Einfeldhalle mit Tonnendach und veralteter Haustechnik
6	SH Andershof GS Greifswalder Chaussee 65 a	Neubau einer 1-Feldhalle	3,07 Mio. KINF- Förde- rung 1.88 Mio	 Perspektive
7	SH Ferdinand v. Schill GS Mühlgrabenstraße 4	Reparaturen	8 T.	

8	SH Juri Gagarin GS Wallensteinstraße 8	Neubau einer 1-Feldhalle mit Außensportanlage und Minispielfeld	3,0 Mio.	 Perspektive
9	SH Adolph Diesterweg RS Rudolf-Virchow-Straße 23	Reparatur Fußbodenkonstruktion/ belag Bereich Tribünenanlage Erneuerung Sonnenschutz Erneuerung Lüftungsanlage Erneuerung Außensportanlage	Summe: 290 T. 0,4 Mio.	 Außensportbereich einschl. Weitsprunganlage aus aufgefüllten Sandbereichen, nicht der Norm entsprechend  Sonnenschutz nicht mehr verstellbar
10	SH Marie Curie RS L.-Feuchtwanger-Str. 35	Prallwand, energetische Sanierung einschl. Erneuerung Lüftungsanlage, Erneuerung Dachabdichtung, Erneuerung Fensterbänder	0,46 Mio.	 beschädigtes Fensterband, energetisch ungenügend  unsanierte, durchfeuchtungs- gefährdete Dachabdichtung
11	SH Hansa-Gymnasium Fährwall 18	Sanitäranlagen	35 T. LEG	
12	SH J. W. v. Goethe Frankenhof 7/8	Kleinstreparaturen	4 T.	
13	SH Grünthal IGS Carl-F.-Goerdeler-Str. 2	Reparaturen	4 T.	

14	SH Brunnaue Gerhard-Hauptmann-Str. 2	Erneuerung Fenster Dachboden Erneuerung Innenputz, Erneuerung Hallenbeleuchtung energetische Ertüchtigung Erneuerung Wand-/ Fb-Beläge in Nebenräumen, Sanierung Eingangspodest, Treppenraum u. DG Erneuerung Schmutzwasserleitung	105 T.	 <p>Außenfenster, energetisch u. funktional ungenügend</p>  <p>Sporthalle mit veralteter Beleuchtung</p>
15	SH Rosa Luxemburg Hermann-Burmeister-Str. 64	Komplettabriss/ Neubau einer 2-Feldhalle	4,2 Mio.	 <p>1-Feld-Sporthalle mit Tonnendach</p>  <p>völlig veralteter WC-Bereich</p>
16	Jahnsportstätte SH, Rasen- und Hartplatz Karl-Marx-Straße 11	Unterhaltung Herstellung Anlauf Weitsprunganlage, Erneuerung der Zaunanlage im Südwesten	31 T.	
17	Sportplatz Brunnaue Gerhard-Hauptmann-Str. 2	Anlauf Weitsprunganlage	60 T..	 <p>Anlauf Weitsprung, nicht der Norm entsprechend, durch Rutschgefahr kaum nutzbar</p>
18	Sportplatz Dänholm Rasenplatz Ummanzer Straße	Unterhaltung	3 T.	

19	Stadion an der Kupfermühle An der Kupfermühle 5 b	Komplettsanierung zu einer multifunktionalen Sportanlage mit einer wettkampfgerechten Leichtathletikanlage, einem Fußballgroßspielfeld, multifunktionalen Kleinspielfeld, einem Laufpfad, einem Funktionsgebäude sowie einer Tribünenanlage	9 Mio. EFRE-Förderung 2,16 Mio SBZ 0,3 Mio.	 1. BA Stadionbereich
20	Stadion der Freundschaft „Primus-Arena“ Frankendamm	Komplettsanierung	6 Mio.	 marode Tribünenanlage  Rasenplatz mit Tennenumlaufbahn und veraltetem Funktions-/ Vereinsgebäude
21	Paul-Greifzu-Stadion Kunstrasenplatz Barther Straße 58	Reparaturen Errichtung Funktionsgebäude	5 T. 0,6 Mio.	
22	Paul-Greifzu-Stadion Rasenplatz, Speedwaystadion Barther Straße 58	Unterhaltung (Rasenplatz)	2 T.	
23	Sportfreianlage Wulflamufer Wulflamufer	Unterhaltung TT-Anlage und Sitzbereiche, Herstellen einer befestigten Streetballfläche, Sanierung Spielfläche (Tennenbelag) Erneuerung Ballfangzaun	0,15 Mio.	 rasendurchsetzte Tennenspielfläche mit unbefestigter Streetballanlage
24	Sportfreianlage Juri-Gagarin-Schule Wallensteinstraße	Errichtung einer Schulsportaußenanlage im Zuge der Neuerrichtung einer 1-Feld-Sporthalle für die GS Juri Gagarin	in Kosten für Sporthalle enthalten	
25	Sportfreianlage Schwedenschanze Große Parower Straße	Erneuerung Ballfangzaun Herstellen von befestigten Streetballflächen Unterhaltung TT-Anlage und Sitzbereiche	56 T.	 Strauchwerk stützt Zaun

26	Sportfreianlage Teichhof Theodor-Storm-Weg	Errichtung eines umlaufenden Ballfangzauns Erneuerung Basketballanlage	40 T.	 <p>Brandschäden durch Vandalismus</p>
27	Sportfreianlage Ehm-Welk- Weg	Unterhaltung Sitzbereiche Herstellen einer befestigten Streetballfläche	25 T.	
28	Sportplatz Rosa Luxemburg Herrmann-Burmeister-Str. 64	Unterhaltung	3 T.	
29	Sportfreianlage Mühlgrabenstraße	Reparaturen	3 T.	
30	Minispielfelder (Soccerplatz) 20 x 13 m (Andershof / Knieper West / Knieper Nord)	Neubau (3 Stck.)	0,25 Mio.	  <p>Fußballcourt, ausgestattet mit Kunstrasen, Banden- system, inkl. Toren u. Ballfangnetzen</p>
31	Stadtteilzentrum Franken	Neubau 3-Feld-Sporthalle mit Lernschwimmbcken 12 x 15 m	10 Mio.	
		Gesamtbedarf: (gerundet)	38,72 Mio.	