

**Auszug aus der Niederschrift  
über die 08. Sitzung der Bürgerschaft am 13.11.2025**

**Zu TOP: 7.5**

**Zustand und Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlage im Schulzentrum am Sund**

**Einreicher: Dario Seifert, Fraktion AfD**

**Vorlage: kAF 0125/2025**

Anfrage:

1. Wie lange dauerte der Ausfall der Lüftungsanlage im Schulzentrum am Sund und ist dieser inzwischen vollständig behoben?
2. Welche Ursachen lagen dem Ausfall zugrunde (z. B. technische Defekte, Wartungsrückstände, Stromversorgung etc.)?
3. Gab es während des Ausfalls Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb (z. B. Raumnutzung, Unterrichtsausfall, Temperatur- oder Luftqualitätsprobleme)?

Herr Mülling antwortet wie folgt:

zu 1.:

Der Ausfall dauerte einen Tag und wurde bereits am darauffolgenden Tag vollständig behoben.

zu 2.:

Die Ursache lag in den Schwankungen im Stromnetz am 19.05.2025. Hierdurch kam es zu einem Defekt einer Sicherung in der zentralen Lüftungsanlage des Klassenhauses sowie zu Störungen der Brandschutzklappen im Klassenhaus und im Bestandsgebäude, weshalb sich diese verschlossen haben, was bei einem Ausfall des Netzes ihrer Funktion entspricht. Bei den Netzschwankungen vor 4 Wochen wurden die Anlagen sofort überprüft und die Störungen beseitigt.

zu 3.:

Es gab an diesem Tag keine Unterrichtsausfälle oder Einschränkungen in der Raumnutzung. Allerdings kletterten die CO<sub>2</sub>-Messwerte am Nachmittag auf circa 1.200 ppm, was zwar nach geltenden Normen noch zulässig ist, allerdings schon eine spürbare Verschlechterung der Luftqualität zur Folge hat.

Es gibt keine Nachfrage.

Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt

Stralsund, 27.11.2025